



Световой указатель VOLNA



Назначение

Световой указатель **VOLNA** используется для обозначения эвакуационных выходов и направления движения по путям эвакуации в помещениях офисно-административных, торговых зданий и объектов социального значения.

Конструкция

Корпус и рассеиватель светового указателя **VOLNA** изготовлен из светостабилизированного поликарбоната (белого и прозрачного соответственно).

Возможно одностороннее размещение знаков безопасности **BL-2010B** из тонкого светорассеивающего пластика, которые устанавливаются на внутреннюю поверхность рассеивателя **VOLNA**. Знаки безопасности заказываются отдельно.

Монтаж – настенный накладной.

Технические характеристики

Степень защиты – IP44.

Источник света – светодиодный модуль.

Расстояние распознавания – 20 метров.

Знаки безопасности - **BL-2010B.**** (где ** – номер по ГОСТ Р 12.4.026-2001: E03, E04 и т.д.)

Таблица 1. Список моделей **VOLNA** с основными характеристиками

Наименование позиции	Тип светового прибора	Время работы в аварийном режиме, ч	Мощность, Вт	Температура эксплуатации, °C
1.1. Автономная система аварийного освещения с индивидуальным тестированием				
Автономный световой указатель – NiCd / NiMH, Test				
BS-VOLNA-771-5x0,3 LED	постоянный	1	3,8	+1...+35
BS-VOLNA-773-5x0,3 LED	постоянный	3	4,6	+1...+35
BS-VOLNA-871-5x0,3 LED	непостоянный	1	1,4	+1...+35
BS-VOLNA-873-5x0,3 LED	непостоянный	3	2	+1...+35
1 Автономная система аварийного освещения				
Автономный световой указатель - TEST, TELECONTROL				
BS-VOLNA-71-S1-INEXI2	постоянный	1	3,8	+1...+35
BS-VOLNA-73-S1-INEXI2	постоянный	3	4,6	+1...+35
4. Централизованная система аварийного освещения с электрическим источником ЦАУ BS-ELECTRO-1/220 (без адресного управления, напряжение питания 220В)				
5. Централизованная система аварийного освещения с электрическим источником ЦАУ BS-ELECTRO-2/220 (с адресным управлением каждой группой световых приборов, напряжение питания 220В)				
Световой указатель централизованного электропитания / оповещатель пожарный световой				
BS-VOLNA-10-S1-BZ	централизованный	-	3,4	-30...+35
7. Групповая система аварийного освещения с электрическим источником ГАУ BS-REALIST-24, ИБП BS-REZERV-24 (без адресного управления, напряжение питания =24В)				
Световой указатель централизованного электропитания / оповещатель пожарный световой (=24В)				
BS-VOLNA-10-S1-24	централизованный	-	2	-30...+35

Габаритный чертеж

