

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР СВЕТОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ И
ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫХ УСТРОЙСТВ ООО «Светос»
(ИЦ СИиЭУ ООО «Светос»)

129626 Москва, 1-й Рижский пер., 6,комн.610
Телефон/факс 788-65-96; E-mail: svetos @ bk.ru

Аттестат аккредитации № RA.RU.21CB08 от 09.06.2017г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 42

Идентифицированное изделие Светильник AURORA-28/opal-sand 595x595

Изготовитель ЗАО «Центрстройсвет», Ярославская обл., Рп Ишня

Представлен ЗАО «Центрстройсвет», г.Москва

Количество образцов, представленных на испытания 1 шт.

Испытания проведены на соответствие требованиям ГОСТ 14254-2015 по степени защиты IP40.

| | | |
|---|------------------------------|--|
| 1 | Вид испытания | - Проверка на защиту от доступа к опасным частям и от проникновения твердых посторонних предметов при помощи куска проволоки 1мм |
| 2 | Тип испытательной аппаратуры | - Щуп доступности 4D, инв.№2.9, Аттестат №2.9А/16 до 21.11.18г. |
| 3 | Режим испытания | - По ГОСТ 14254-2015 |
| 4 | Условия испытания | - Температура 24 °С - Относительная влажность 42 % - Атмосферное давление 751 мм.рт.ст. |
| 5 | Результаты испытания | - Изделие испытание выдержало: 1) Щуп доступности 1мм не проникает внутрь оболочки |

Результаты испытаний по настоящему протоколу относятся только к испытанным образцам.

Испытан
Инженер- испытатель
Ванин И.Д.

И.Д. Ванин
13 апреля 2018г.



2018г.